

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RS.ПБ57.В.02910
(номер сертификата соответствия)

ТР 0659776
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Фирма "IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA A.D, Sevojno".
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: Prvomajska bb, 31205 Sevojno, Republic Srbija, Сербия.
Телефон 381031591100, факс 381031532962, адрес электронной почты Office@seval.rs.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA A.D, Sevojno".
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: Prvomajska bb, 31205 Sevojno, Republic Srbija, Сербия.
Телефон 381031591100, факс 381031532962.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО "ПожСтандарт", 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Листы и ленты из алюминия марки «IMPOL» для внутренней отделки стен, с защитно-декоративным покрытием толщиной не более 50 мкм; общей толщиной от 0,15 до 2 мм, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. от 13.07.2015 года N 234-ФЗ), глава 18, статья 80, п. 1, глава 19, статья 81, п. 1, глава 30, статья 134, глава 33, статья 149. Приложение, таблицы 3, 27. Путем выполнения требований ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть", раздел 6. Метод 1. Материал относится к негорючим материалам (НГ). Класс пожарной опасности строительного материала КМ0.

код ОК 005 (ОКП)
52 7511

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
7606 11 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0299/12-2015 от 04.12.2015 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RS.OC04. СМК.00348 от 25.11.2015 г. до 25.11.2018 г., выдан ОС ООО «Евростест», рег. № СДС-СМ.RU.3791.OC04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.12.2015 по 07.12.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Р.Т. Шигабдинова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Л.В. Козийчук